



Открытое Акционерное общество  
«Пластик»  
(ОАО «Пластик»)

ул. Тульская, д.1, г.Узловая,  
Тульская обл., Россия, 301600

Тел. (48731) 2-42-09, 2-47-31,

Факс (48731) 2-45-45

e-mail: [post@plastic-uzl.ru](mailto:post@plastic-uzl.ru)

ОГРН 1027100507059

ИНН 7117000076

КПП 710150001

Генеральному директору  
ООО «УралоСибирская Компания  
«Спецгазпром»  
В.Н. Власову

ул. Чернышевского, д.16, оф.719,  
г. Екатеринбург, 620114

№ 2439 / 02 Дата 14.04.2011

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Предприятием «УралоСибирская Компания «Спецгазпром» г. Екатеринбург в сентябре-ноябре 2010 года выполнена работа по модернизации парового котла ДКВР-20/13. Взамен штатно установленных трех горелок типа ГМГ-5М были установлены три горелки СНГ-45 с системой автоматики «Агава» г. Екатеринбург.

Главными задачами модернизации котла являлись:

- 1) Экономия природного газа;
- 2) Возможность плавного регулирования нагрузки в широком диапазоне.

В ноябре 2010 года, после окончания режимно-наладочных работ, проведенных специалистами УСК «Спецгазпром», паровой котел ДКВР-20-13 был введен в эксплуатацию.

Результаты модернизации:

- 1) Снижение потребления газа в сравнении со штатными ГУ на 6%.
- 2) Задача плавного регулирования нагрузки решена путем установки ГУ СНГ с системой автоматики регулирования «Агава» г. Екатеринбург.

Котел работает в автоматическом режиме, поддерживая заданное давление пара в котельной при разных нагрузках, при этом ГУ работают стабильно. Качественное сжигание газа дает возможность установки равномерного температурного поля по всей площади конвектива котла в топке.

Горелки СНГ показали свою эффективность и могут быть рекомендованы для установки при модернизации котлоагрегатов.

С уважением,  
Главный инженер

В.В. Сульков

Сербин А.А.  
(48731) 2-43-20

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие МС ИСО 9001:2008

